km 0+283- 0+302



km 0+302- 0+330



km 0+347- 0+376



km 0+376- 0+500



Przebudowa chodnika w km 0+000-0+414 dalej zabudowa pobocz gruntowego chodnikiem do km 0+522

Konstrukcja poszerzenia jezdni-na istn. podł. gr.
Warstwa ścieralna - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/8 mm
Warstwa wiążąca - naw. bitumiczna gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/ 12,8 mm
Warstwa górna podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa łamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie
Warstwa dolna podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa łamanego f.0/63 mm -stabiliz. mechanicznie
Warstwa odcinająca gr. 5 cm , z piasku różnożiarnistego o U85/D15>2
Podłoże gruntowe wyprofilow. mechanicznie i zagęszczone do Wz=1,00

Konstrukcja jezdni-na istn. podł. z istn. naw. min.asf.
Warstwa ścieralna - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/8 mm
Warstwa wiążąca - naw. bitumiczna gr. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o f. kruszywa 0/12,8 mm
Warstwa profilowo-wyrównawcza z mieszanki mineralno -asfaltowej f. $\frac{0}{8}$ mm układana lokalnie w ilości śr. 50 kg/m2 o śr. gr. 2 cm (gr.1-3cm)
Podłoże mineralno-bitumiczne (stara jezdnia o gr. konstrukcji 20-25 cm) na podbudowie tłuczniowo-brukowcowej

km 0+500- 0+522



km 0+576- 0+595



ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 56-4932750

Obiekt: **Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie - Gortatowo na dł. 0,718km w m. Gortatowo, odc. skrz. z dr.pow. nr 1827C w km 0+000 (dz. nr 40) - 0+718 Gortatowo (dz. nr 25 ,16).**

Inwestor: Gmina Brodnica, 87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 13a

Treść rys. **Przekroje normalne pasa dr. gm. nr 080501C Jastrzębie -Gorttatowo dla zakresu przebudowy na dł. 0,718 km , dz. nr 25, 16 o/Gortatowo.**

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Projektant: mgr inż. DANUTA IWANUS
Upr.: BP-RN-V/158/TO/83; KUP/BD/0741/01

Projektant :Sprawdzający: mgr inż. RYSZARD IWANUS
Upr.: KUP/0125/POOD/08 KUP/BO/0245/07

Data: 05.2012
Branża: DR
Skala: 1: 50
Nr. rys.: 3c