

Brodnica 08.04.2013 r.

**Urząd Gminy Brodnica  
ul. Zamkowa 13 A  
87 – 300 Brodnica**

**Dotyczy: Warunków technicznych do projektu technicznego włączenia  
projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej –  
Karbowo do miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej w  
ul. Wczasowej.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy w  
odpowiedź na złożony wniosek z dnia 19.03.2013 r. podaje warunki techniczne do  
projektu technicznego włączenia projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej w  
ul. Willowej - Karbowo do miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej w ul.  
Wczasowej:

### **1. Włączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej**

1. Włączenie do miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 w ul.  
Wczasowej do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze o rzędnej  
posadowienia 93,92/90,68.
2. Na wjeździe w ulicę Willową należy zlokalizować studnię pomiarową z  
przepływomierzem.

### **2. Warunki ogólne**

- Projekt techniczny przed wdrożeniem uzgodnić z MPWiK Sp. z o.o. w B-cy.
- Na 7 dni przed przystąpieniem do wykonawstwa zgłosić do MPWiK Sp. z o.o.  
w Brodnicy.
- Włączenia do miejskich sieci odpłatnie wykonuje MPWiK Sp. z o.o. w B-cy.
- Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i dostarczyć do MPWiK w B-cy.
- Warunki techniczne ważne są 2 lata. Po upływie tego terminu Usługobiorca może  
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych warunków lub przedłużenie terminu  
ważności dotychczasowych.
- W przypadku kolizji przebudowa wszelkich nie zainwentaryzowanych sieci  
wod. – kan. i kanalizacji deszczowej na koszt i staraniem inwestora.
- Obowiązkiem Inwestora jest uzgodnienie trasy sieci wod. – kan. i kan.  
deszczowej z właścicielami (użytkownikiem wieczystym) gruntów, po których

zaprojektowano w/w sieci i uzyskać służebność gruntową z zapisem w Księdze Wieczystej.

- Należy sprawdzić geodezyjnie rzędne posadowienia kolektora kanalizacji sanitarnej.

Prezes Zarządu

Henryk Zaunkowski