

**ZUD.6630.122.2014**

Nr Zlecenia : **ZUD.6630.122.2014**

**OPINIA NR ZUD.6630.122.2014**

dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : **przebudowa rogi gminnej przy świetlicy wiejskiej**

Lokalizacja obiektu : **SZCZUKA dz. 267/4, 270/1, 271/3, 272, 273, 309/2**

Inwestor : Gmina Brodnica  
87-300 BRODNICA  
ZAMKOWA 13A

Nazwa jednostki projektowej : Pracownia Projektowa "D3" Rafał Wrzosek  
14-200 IŁAWA  
Marii SKŁODOWSKIEJ - Curie 2B/27

Zleceniodawca :  
**Pracownia Projektowa "D3" Rafał Wrzosek  
14-200 IŁAWA  
Marii SKŁODOWSKIEJ - Curie 2B/27**

**Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brodnicy  
uzgadnia**

lokalizację obiektu położonego : **SZCZUKA dz. 267/4, 270/1, 271/3, 272, 273, 309/2**

na podstawie art.7d pkt.2 oraz art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287), §8, §9, §10, §11  
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie  
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej  
(Dz.U.Nr 38,poz.455) oraz Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Brodnickiego z dnia 03 stycznia 2011 r.

**UZGODNIENIE ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ PRZEZ OKRES TRZECH LAT OD DATY UZGODNIENIA  
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM MAPOWYM W SKALI 1:500**

**Uwagi i zalecenia :**

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem, obejmującej ich położenie na gruncie (j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287 ), art. 27 ustawy z 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne"

Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branżowej.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 Rozp. MRiB z dnia 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

W trakcie budowy należy bezwzględnie zachować i respektować wymagane normy branżowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach .W przypadku skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, należy odkryć przewody istniejące bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela właściwej instytucji branżowej. Zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej, które zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami ) podlegają ochronie . Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany chronić punkty osnowy geodezyjnej. W razie kolizji projektowanych urządzeń z punktami osnowy geodezyjnej należy powiadomić Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brodnicy ( tel. 56 49 50 820, 56 49 50 859).



W przypadku uszkodzeń urządzeń podziemnych oraz punktów osnowy geodezyjnej kosztami naprawy i wznowienia zostanie obciążony inwestor lub wykonawca.

Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca powinien zgłosić z 7 -o dniowym wyprzedzeniem, właściwej terenowo instytucji branżowej. Prace wykonywać pod nadzorem pracownika instytucji branżowej

Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe (Wydz. Budownictwa i Architektury), natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno - architektonicznych oraz technicznych projektu.

Nie przestrzeganie uwagi zaleceń PZUDP podlega sankcjom wynikającym z art. 48 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (j.t. Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz 1287).

ENERGA-OPERATOR SA - Rejon Dystrybucji w Brodnicy uzgadnia bez uwag .Przed przystąpieniem do wykonawstwa uaktualnić powyższe uzgodnienie.

ORANGE POLSKA.Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4- Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61 85-667 Bydgoszcz uzgadnia na następujących warunkach:(uzg.nr TODDWBU/U11/4257/ZUD-122/2014)

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną/napowietrzną - własność ORANGE POLSKA. Dostarczanie i Serwis Usług zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej symbolem (t)
  2. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Dysponenta Uszkodzeniowego tel. 091 4233372 czynny całą dobę , w celu ustalenia użytkownika i trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
  3. ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
  4. wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ORANGE POLSKA Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4 - Bydgoszcz 85-667 Bydgoszcz ul.Chodkiewicza nr 61, fax. 052-375 93 16 ,o zamiarze rozpoczęcia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy (sieć ORANGE POLSKA , miejsca kolizyjne), podając numer wydanych Warunków Technicznych. W przypadku gdy Warunki Techniczne nie były wydane, należy powołać się na numer powyższego uzgodnienia.
  5. przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
  6. **ORANGE POLSKA Dostarczanie i Serwis Usług informuje, że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.**
  7. **ORANGE POLSKA Dostarczanie i Serwis Usług zobowiązuje inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac**
  8. niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
- uwagi: kable telekomunikacyjne zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną.**

Urząd Gminy Brodnica uzgadnia bez uwag.

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy ( drogi powiatowe) - uzgodniono indywidualnie -pismo nr TN.4042.21.2014 z dnia 25.04.2014r.

Otrzymują:

- 1 Zleceniodawca: opinia i 2 egz. projektu zagospodarowania terenu
- 2.a/a - opinia i 1 egz. projektu zagospodarowania terenu

z up. STAROSTY  
*Regina Lewandowska*  
Przewodniczący Powiatowego Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej



# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

województwo: kujawsko-pomorskie  
powiat: brodnicki  
gmina: 040203\_2 Brodnica  
obręb: 0019 SZCZUKA

KERG: GG.6640.1.494.2014  
ks.rob. 15/2014/63

mapa zasadnicza: 346.332.254 - układ 1965  
mapa zasadnicza: 6.195.33.06.3.1, 06.1.3 - układ 2000  
układ współrzędnych 2000, układ wysokościowy Kronsztadt

Brodnica, dn. 27.03.2014r.

opr. kamer. Alicja Kozłowska

prg. światłotwórdoz. uzg.  
op. 200-2-254/08

wykonawca: Krzysztof Wardowski  
nr. wp. 6152

Powiatowy Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  
W BRODNICY

(nazwa organu)  
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) / uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki oprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.  
W razie zgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przepisów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

2014-05-19  
z up. STAROSTY  
Regina Lewandowska  
Przewodniczący Powiatowego Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- wykazane granice nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością dla inwestycji mających usytuowanie w odległości nie większej niż 4 m od granicy.
- informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
- treść mapy do celów projektowych zgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych zgodna z mapą ewidencyjną