

Zestawienie montażowe stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Karbowo 10”		
Przewód AsXSn 4x70 mm ²	m	1
Przewód AsXSn 4x35 mm ²	m	4
Rozłącznik bezpiecznikowy RSA-00/3/A120/A120	szt.	1
Wkładka bezpiecznikowa WTN 00/gF 40A	szt.	3
Rura PCV 37 mm	m	3
Uchwyt dystansowy SO 79.5	szt.	3
Taśma COT 37.1 + klamerka COT 36	kpl	3
Szafka oświetleniowa kompletna	szt.	1
Obejma do szafki	szt.	2
Bednarka ocynkowana 25x4mm	m	1
Tabliczka opisowa obwodu i wkładek bezpiecznikowych	szt.	1