



Uwaga  
zastosować przewody :  
Ly 1,5mm<sup>2</sup> - tory sterowania  
Ly 4mm<sup>2</sup> - tory prądowe

SO

Tytuł opracowania:

**Napowietrzna i kablowa linia oświetlenia drogowego z szafką i słupami oświetleniowymi ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Karbowo 10" w miejscowości Karbowo, gmina Brodnica**

Nazwa rysunku:

**SCHEMAT SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ**

Inwestor:

**Urząd Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica**

Projektant:

**Michał Rupiński**  
uprawnienia nr KUP/0085/PWOE/04

Podpis:

Data opracowania:

**czerwiec 2010**

Skala:

Numer rysunku:

**3**