

Uwaga
zastosować przewody :
Ly 1,5mm² - tory sterowania
Ly 4mm² - tory prądowe

Tytuł opracowania: **Linia kablowa oświetlenia drogowego z szafką i słupami oświetleniowymi ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Karbowo 13", obwód nr 200 w miejscowości Karbowo, gmina Brodnica**		
Nazwa rysunku: **SCHEMAT SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ**		
Inwestor: **Urząd Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica**		
Projektant: **Michał Rupiński** uprawnienia nr KUP/0085/PWOE/04		
Podpis:		
Data opracowania: **czerwiec 2010**	Skala:	Numer rysunku: 2