



**GMINA BRODNICA**  
87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A  
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640  
[sekretariat@brodnica.ug.gov.pl](mailto:sekretariat@brodnica.ug.gov.pl)

PPOŚI. 271.9.2014.JK

Brodnica, dnia 7 kwietnia 2014 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci we wsi Podgórz".

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu w dniu 2 kwietnia 2014 r. zapytań do SIWZ oraz udziela wyjaśnień.

**Pytanie 1**

“Czy Zamawiający dopuszcza belki o średnicy 100 z drewna bezrdzeniowego lub klejonego.”

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza drewno bezrdzeniowe lub klejone. Słupy nośne nie mogą mieć średnicy mniejszej jak 120 mm.

**Pytanie 2**

„Jakie odstępstwa od podanych wymiarów w SIWZ dopuszcza Zamawiający.”

**Odpowiedź**

Podane wymiary nie mają charakteru ściśle obowiązujących. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez wykonawcę urządzenia miały te same cechy funkcjonalne, oraz nie gorszą jakość i parametry jak określone w projekcie. Zamawiający wymaga zachowania określonych w projekcie maksymalnych wysokości upadku.

Z up. Wójta  
mgr Justyna Kłitowska  
SEKRETARZ GMINY