PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ ODCINEK STUDNIA GŁĘBINOWA - W4



Poziom porównawczy 60.00m n.p.m.					
Rzędna terenu projektowanego	68.10	67.66	68.00	67.20	83.48
Rzędna terenu istniejącego	67.40	67.66	68.00	67.20	83.48
Rzędna osi rurociągu [m]	67.32	65.97	66.31	65.61	81.73
Zagłębienie osi rurociągu	1.78	1.69	1.69	1.69	1.69
Odległości [m]		34.30	89.47	98.88	165.99
Średnice, materiał		PE100_SDR11 180×16.4	PE100_SDR11 180×16.4	180×16.4 PE100_SDR11	PE100_SDR11 180×16.4
Spadek		7,6 ‰	3.8 ‰	7.1 ‰	97.5 ‰
Długość trasy [m]	0.00	34.30	123.77	222.65	388.63
	Studnia głębinowa	W1	W2	W3	W4

OZNACZENIA TECHNICZNE:

- projektowany wodociąg
- oznaczenie terenu istniającego
- oznaczenie terenu projektowanego

Usługi Inwestycyjno-Projektowe w Brodnicy ul. Wyspiańskiego 7/71			
Obiekt:	Studnia głębinowa wraz z podłączeniem do hydroforni w Mszanie		
Przedmiot:	Profil sieci wodociągowej odcinek St. głęb.- W4		
Adres:	Mszano gmina Brodnica		
Inwestor:	Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13A		
Branża:	sanitarna	Skala[Y/N]:	1 : 100/500
Projektant:	inż. Tadeusz Marzec	Podpis:	Data: 11/2010
Nr upr. bud.:	SLK/0338/PWOS/03		
Asystent projektanta:	mgr inż. Grzegorz Zasina	Podpis:	Nr rys. 5