


ZBIORNIK WÓD POPŁUCZNYCH -PRZEKRÓJ



UWAGA:

1. Zaprojektowany układ odстойników wód popłucznych w czasie pracy stacji uzdatniania wody oraz płukania filtrów powinien mieć wszystkie zasuwy zamknięte. Przepływ wód odbywać się będzie grawitacyjnie górnymi rurociągami bez opróżniania części sedymentacyjnej zbiorników.
2. Dopuszcza się otwarcie zasuwy i spuszczenie wody z części sedymentacyjnej tylko w przypadku prowadzenia prac remontowych oraz wybierania części osadnikowej.
3. Różnica wysokości pomiędzy wlotem a wylotem każdego zbiornika min. 3cm. Spadek rurociągów min. 1% w kierunku odpływu.

Usługi Inwestycyjno-Projektowe w Brodnicy ul. Wyspiańskiego 7/71			
Obiekt:	Studnia głębinowa wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu w Szczuce oraz modernizacja hydroforni w Szymkowie		
Przedmiot:	Zbiornik wód popłucznych - przekrój		
Adres:	Szczuka gmina Brodnica		
Inwestor:	Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13A		
Branża:	sanitarna	Skala:	1 : 50
Projektant:	inż. Tadeusz Marzec	Podpis:	Data: 10/2011
Nr upr. bud.:	SLK/0338/PWOS/03		
Asystent projektanta:	mgr inż. Grzegorz Zasina	Podpis:	Nr rys. 6