



GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

Brodnica, dnia 2 września 2013 r.

PPOŚI. 271.13.2013.JK

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cieleta – etap I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cieleta.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje o wpłynięciu w dniu 30 sierpnia 2013 r. zapytań Wykonawcy do SIWZ oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie 1:

„Czy inwestor dopuszcza zmianę polegającą na wypłyceciu kanału kanalizacji sanitarnej do głębokości pozwalającej wykonać zaprojektowane przyłącza ?”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wypłycecia kanału kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 2 :

„Czy inwestor dopuszcza zastosowanie na sieciach wodociągowych rur i kształtek PE zamiast PVC ?”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur i kształtek PE .

Wójt
Edward Łukaszewski