



GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

PPOŚI. 271.14.2014.JK

Brodnica, dnia 4 czerwca 2014 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczuka”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytania do SIWZ oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie

W projekcie budowlanym przyjęto podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię drogi 0/31,5 gr. 10 cm oraz 0/63 gr. 15 cm. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwości zamiany podbudowy z kruszywa, na wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm po zagęszczeniu z betonu ($R_m=6-9$ Mpa).

Odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie można zastosować podbudowę z chudego betonu $R_m=6,0-9,0$ Mpa o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Grubość 20 cm podbudowy z betonu równoważy grubość 25 cm podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy zachowaniu takich samych parametrów technicznych projektowanej jezdni.

Z up. Wójta
mgr Justyna Kimowska
SEKRETARZ GMINY